

プレスリリース 令和6年6月17日(月)



島根県土木部河川課河川開発室

担当者: 栗栖 弘行 TEL 0852-22-6207

e-mail: kasenkaihatsushitsu@pref.shimane.lg.jp

三瓶ダムの渇水調整について

三瓶川流域では、5月以降降雨が少ない状況にあり、県管理の三瓶ダムの貯水量が減少しています。

このため、関係者間で協議を行った結果、6月19日(水) 9時から別添の内容で三瓶ダム放流量の調整を行うことを決定しました。

なお、今後の気象状況によっては、調整の延期・中止の可能性があります。

令和6年6月17日

河川課 河川開発室長 栗栖 弘行

TEL : 0852-22-6207

FAX : 0852-22-5681

E-mail:kasenkaihatsushitsu@pref.shimane.lg.jp

三瓶ダムの湧水調整について

三瓶川流域においては5月以降降雨が少なく、県管理の三瓶ダムの貯水量が低下していることから、三瓶ダム水利使用調整会議に諮り、以下のとおり放流量を調整することとしました。

- ・ 6月19日9時からダム下流の^{いでぐち}出口地点（大田市大田町出口）における灌漑用水流量を30%減（維持流量の制限は無し）

【出口地点流量】

調整前 $0.846\text{m}^3/\text{s} = 0.358\text{m}^3/\text{s}$ （維持流量） + $0.488\text{m}^3/\text{s}$ （灌漑用水流量）

調整後 $0.700\text{m}^3/\text{s} = 0.358\text{m}^3/\text{s}$ （維持流量） + $0.342\text{m}^3/\text{s}$ （灌漑用水流量 −30%）

※灌漑用水流量：ダムに貯水している利水容量のうち農業用水として下流に補給する流量

※水道用水流量（ $0.05\text{m}^3/\text{s}$ ）は、ダムから直接取水しており、制限は行わない。

【三瓶ダム水利使用調整会議】

構成委員 島根県県央県土整備事務所長

大田市産業振興部長

大田市上下水道部長

農業用水使用者

県土木部所管ダムの状況


令和6年6月17日
8:00 現在
土木部河川課

【土木部所管ダム】

ダム名	利水目的	利水容量(千m ³) (洪水期6/16~9/30)	貯水量(千m ³)	貯水率(%) (洪水期6/16~9/30)	運用状況
布部ダム	上水、工水 発電	2,300	1,818	79.0	
山佐ダム	上水、発電	1,100	1,368	100.0	
布部・山佐両ダム合計		3,400	3,186	93.7	
三瓶ダム	上水、不特定	1,730	1,252	72.4	6月19日 放流量調整開始(予定) (0.846m ³ /s → 0.700m ³ /s: 灌漑用水流量30%カット)
波積ダム	不特定	500	101	20.2	
八戸ダム	上水、工水 発電、不特定	5,200	4,134	79.5	
第二浜田ダム	不特定	650	636	97.8	
大長見ダム	上水、不特定、 発電	4,300	4,623	100.0	
御部ダム	発電、不特定	2,000	777	38.9	
笹倉ダム	不特定、発電	200	49	24.5	
銚子ダム	上水、不特定	1,050	955	91.0	
美田ダム	上水、不特定	216	184	85.2	

〈三瓶ダム 降水量〉

令和6年6月17日8:00時点



〈三瓶ダム 流入量・放流量・貯水量〉

