

令和7年3月27日  
島根県土木部河川課  
河川開発室長 栗栖  
TEL : 0852-22-6207

## 美田ダムにおける水道水供給施設に係る不具合の発生について（第2報）

県が発注したダム管理点検業務の作業中に美田ダムから美田浄水場に水道水を供給する施設に不具合が発生しました。

このことについては、令和7年3月26日19:50時点で復旧しましたのでお知らせします。

### 記

発生日時	令和7年3月26日（水）12:00頃
発生場所	隠岐郡西ノ島町美田地内（位置図参照）
発生原因	水道用バルブの経年劣化による動作不良が発生したため
復旧日時	令和7年3月26日（水）19:50
応急対応	ダム下流からポンプ車により直接取水し、浄水場へ給水 復旧により応急対応を停止しました
住民への影響	美田地区、浦郷地区の約1,000世帯で水道水を使用
その他	西ノ島町役場から、3月26日17:50に町内放送により節水の協力を要請 復旧後、3月27日8:50に町内放送により節水の協力要請を解除 現時点で西ノ島町役場への被害の連絡はありません。