

令和7年12月3日
島根県 営繕課 西脇
TEL 0852-22-6596
島根県 東部県民センター出雲事務所 田邊
TEL 0853-30-5659

出雲警察署分庁舎改修工事による漏水発生について

本日、出雲警察署長寿命化（分庁舎空調設備改修）工事において、エアコンの設置作業を行う際、誤って給水管を破損した。

1 日時

令和7年12月3日（水） 13時50分頃

2 場所

出雲警察署別館（出雲市塩治有原町）

3 事故の状況

別館2階会議室の天井にエアコンを設置する際、支障となる配管の切断作業を行っていたところ、通水している給水管を誤って切断した。

これにより、直下の1階運転免許窓口付近で天井から漏水した。

4 影響範囲及び復旧完了日時

影響範囲：2階会議室、2階廊下

1階運転免許窓口付近

※漏水発生後、14時30分以降は免許更新等の業務を停止

復旧完了日時：令和7年12月3日（水）19時

※12月4日（木）は通常どおり業務を実施